

Translations:Gestion énergétique d'un système d'hydroponie/92/fr

La fin signifie donc : *"Si la température captée est supérieur à 25°C, allumer le ventilateur pendant 10 minutes, sinon, recommencer la boucle*